




SECTOR POZOS DE BOMBEO  
ESC.1:1000



- SIMBOLOGIA :**
- CANALIZACION SUBTERRANEA
  - CANALIZACION A LA VISTA
  - INSTRUMENTO EN TERRENO
  - ▣ CAJAS EN TERRENO
  - v INSTRUMENTO SUMINISTRADO POR VENDOR

- NOTAS:**
- 1.- DIMENSIONES EN MILIMETROS.
  - 2.- COORDENADAS Y ELEVACIONES EN METROS.
  - 3.- SISTEMA DE COORDENADAS UTM PSAD-56.
  - 4.- UBICACION Y DISPOSICION DE INSTRUMENTOS, PANELES, ESCALERILLAS Y/O BANDEJAS. REFLEJADAS EN ESTE PLANO SON SOLO REFERENCIALES. CONTRATISTA DEBE DETERMINAR Y VERIFICAR UBICACION EXACTA EN TERRENO, DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION. PARA ASEGURAR QUE LAS UBICACIONES Y RUTEOS ESTAN LIBRES DE CUALQUIER INTERFERENCIA Y/O DERRAMES.
  - 5.- EN PERIODO DE CONSTRUCCION, EL INSTRUMENTO DEBE SER PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA RESISTENTE Y/O UNA PROTECCION MAS ROBUSTA.
  - 6.- TODOS LOS INSTRUMENTOS INDICADORES DEBEN SER INSTALADOS DE TAL FORMA QUE PERMITAN UN ACCESO EXPEDITO PARA MANTENCIÓN Y LECTURA POR EL OPERADOR, DESDE EL AREA DE OPERACION DEL INSTRUMENTO (PLATAFORMA U OTRO).
  - 7.- PARA DETALLE DE LA CANALETA PARSHALL VER PLANOS P5SL-6414-50DW-2022@2023, P5SL-6414-50DW-2027 Y P5SL-6414-50DW-2034.
  - 8.- PARA DETALLES DE MANIFOLD Y CONEXION POZOS VER PLANOS P5SL-6414-50DW-2002 @ 2019.
  - 9.- PARA DETALLES DE LA CAMARA MEDIDOR DE FLUJO VER PLANO P5SL-6414-15DW-1006.

REV	FECHA	DESCRIPCION	DB	G.A.	G.I.	G.P.	CLT.	REV	FECHA	DESCRIPCION	DB	G.A.	G.I.	G.P.	CLT.
			REV.	APR.							REV.	APR.			
A	06-NOV-2013	EMITIDO PARA COORDINACION INTERNA	KS/HG	J.B.	J.A.	N.S.			-	-					
B	05-DIC-2013	EMITIDO PARA APROBACION DEL CLIENTE	KS/HG	J.B.	J.A.	N.S.			-	-					
O	26-DIC-2013	EMITIDO PARA CONSTRUCCION	KS/HG	J.B.	J.A.	N.S.			-	-					
	-	-							-	-					
	-	-							-	-					
	-	-							-	-					
	-	-							-	-					
	-	-							-	-					
	-	-							-	-					

PLANO NUMERO	PLANO DE REFERENCIA
P5SL-6414-55DW-1401	DISP. GENERAL POZOS DE BOMBEO Y MONITOREO - PLANTA SECCIONES Y DETALLES
P5SL-6414-50DW-2002@2034	PLANTA, SECCIONES Y DETALLES - MANIFOLD Y CONEXION POZOS
P5SL-6400-70DW-8001	DETALLES DE MONTAJE
P5SL-6414-25PI-1001@1003	P&ID - PIPING & INSTRUMENTATION DIAGRAM
P5SL-6421-65DW-3005	POZOS DE CONTING. L4 SALA ELEC. 6421-GER-928 - DISPOSICION DE CANALIZACIONES
P5SL-6414-70MT-0002	MTO - MATERIAL TAKE OFF

ESTE PLANO HA SIDO PREPARADO POR FLUOR CHILE S.A. Y ES PROPIEDAD DEL CLIENTE, BARRICK, Y DEBERA UTILIZARSE ÚNICAMENTE PARA LOS FINES CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y SUJETOS AL MISMO PARA EL PROYECTO PASCUA-LAMA.

PLANO UBICACION

**PASCUA-LAMA PROJECT**  
**MANEJO DE AGUA**  
**DISPOSICION INSTRUMENTOS Y CAJAS DE TERRENO**  
**PLANTA GENERAL - POZOS DE BOMBEO LINEA N° 4**

IND. NÚMERO DE PLANO: **P5SL-6414-70DW-3003**

PROYECTO N° P5SL